



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Elektronický podpis - 27.12.2017

Certifikát autora podpisu :



Jméno : Mgr. Petr Ptašek
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.5.2018

Čj: MSK 168491/2017
Sp. zn.: ŽPZ/33868/2017/Pta
209.1: V50
Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek
Telefon: 595 622 777
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 27. prosince 2017

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskosleského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 5. změny integrovaného povolení pro zařízení „Provoz vodního hospodářství Kopřivnice“

Výroková část

Krajský úřad Moravskosleského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) rozhodl, že integrované povolení čj. MSK 173655/2011 ze dne 25. 1. 2012, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané pro zařízení „**Provoz vodního hospodářství Kopřivnice**“, které je provozováno právnickou osobou **LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.** se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 24823473 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále též „provozovatel zařízení“], se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)

V části II., kapitole 4. výroku integrovaného povolení, bod 4.2.3. *nově zní:*

„ 4.2.3. Minimální zůstatkový průtok

- a) Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku Lubina pod odběrným objektem ÚV Lubina v ř.km 20,5 se stanovuje ve výši 83 l/s.
- b) Odběr vody z vodního toku Lubina v ř.km 20,5, dle bodu 4.2.1. tohoto rozhodnutí, bude probíhat pouze při průtoku ve vodním toku Lubina $Q \geq 0,169 \text{ m}^3/\text{s}$, měřeném ve stanici KS-Vlčovice.
- c) Sledování aktuálního průtoku bude prováděno on-line před každým odběrem na webu www.pod.cz, hodnota průtoku s časovým údajem bude zapsána do provozního deníku. Po dobu



trvání odběru budou hodnoty aktuálního průtoku ověřovány a zapisovány do provozního deníku v intervalu 1 x za 24 hodin. "

Odůvodnění

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel od provozovatele zařízení, ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, žádost o změnu integrovaného povolení, týkající se upřesnění místa a způsobu měření minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku Lubina. Žádost je podána v návaznosti na závěry kontrolního šetření provedeného Českou inspekcí životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“).

Z předložených podkladů vyplývá, že v rámci tohoto správního řízení dochází pouze k upřesnění některých částí a podmínek integrovaného povolení, bez dopadu na jejich věcný význam. V rámci této změny integrovaného povolení nedochází k faktické změně v užívání, způsobu provozu, nebo rozsahu zařízení, a proto se vliv zařízení na lidské zdraví, nebo životní prostředí v důsledku vydané změny integrovaného povolení nezmění.

Krajský úřad je současně toho názoru, že se nejedná o změnu, která by měla významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, neboť hodnoty emisních limitů, množství a dalších ukazatelů vypouštěných odpadních vod, stejně jako podmínky pro odběr povrchových vod zůstávají beze změny. Proto krajský úřad po posouzení předložených podkladů a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

V návaznosti na výše uvedené zahájil krajský úřad dopisem čj. MSK 157449/2017 ze dne 24. 11. 2017, v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, správní řízení ve věci 5. změny integrovaného povolení. Krajský úřad dále dopisem čj. MSK 170457/2017 ze dne 18. 12. 2017, ve smyslu § 47 správního řádu, informoval právnickou osobou TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČ 01482840, jako vlastníka výše uvedeného zařízení, nebo jeho části, o jejím účastenství ve správním řízení podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, a současně dal oběma účastníkům řízení možnost, vyjádřit se ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu k podkladům pro vydání rozhodnutí. Dané možnosti účastníci řízení nevyužili.

Jak již bylo uvedeno výše, provozovatel zařízení, v návaznosti na závěry kontroly ČIŽP, požádal o změnu integrovaného povolení s tím, že navrhnul upřesnění podmínky, stanovené v bodu 4.2.3. integrovaného povolení. V tomto bodu je stanovena hodnota minimálního zůstatkového průtoku (dále „MZP“) ve vodním toku Lubina pod odběrným objektem ÚV (úpravny vod) Lubina, není však závazně stanoven způsob ověřování a zajištění MZP. Provozovatel zařízení ve svém podání navrhnul způsob zajištění MZP dle údajů o průtoku ve stanici KS-Vlčovice, k níž jsou na on-line na www.pod.cz k dispozici údaje o aktuálním průtoku (stanice KS-Vlčovice je situována nad odběrným objektem pro ÚV Lubina a mezi stanicí a odběrným objektem nejsou umístěny jiné odběry nebo vypouštění vod). Při průtoku v KS-Vlčovice vyšším, než 169 l/s (0,169 m³/s), bude dle návrhu provozovatele zařízení zachována hodnota MZP 83 l/s, neboť maximální povolený odběr pro ÚV Lubina dle bodu 4.2.1. integrovaného povolení činí 86 l/s (83 + 86 = 169 l/s).

Z uvedených důvodů krajský úřad ve výroku (1) tohoto rozhodnutí uvádí nové znění bodu 4.2.3. integrovaného povolení. V tomto bodu zůstala zachována hodnota MZP pod odběrným objektem ÚV Lubina a byly doplněny podmínky k zajištění a způsobu měření tohoto MZP. Odběr vod pro ÚV Lubina je proto povolen pouze při průtoku na KS-Vlčovice vyšším, nebo rovném 0,169 m³/s. Současně je provozovatel zařízení povinen po celou dobu trvání odběru v intervalu 1 x za 24 hodin ověřovat hodnotu průtoku na KS-Vlčovice, tak aby byl MZP zajištěn i při déletrvajícím odběru.

Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci, provedeného a popsáno v řízení o vydání integrovaného povolení.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěno z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Ing. Marek Brušík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Petrem Ptaškem
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- LIKVIDACE ODPADU CZ a.s., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín
- TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje, paní Jarmila Uvírová, zde
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
- Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci, provedeného a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěno z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Petrem Ptaškem
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- LIKVIDACE ODPADU CZ a.s., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín
- TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje, paní Jarmila Uvírová, zde
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
- Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10